NOTAS TÉCNICAS

NOTAS TECNICAS.

1 - TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO ESTÉN CONSIGNADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO O PROYECTOS TÉCNICOS NO SON RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL DE DISEÑADORES DEL PROYECTO.

2 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN ESTRUCTURAL HACEN PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DISEÑADO POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL.

3 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO A9 DE LA NSR10/ - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

4 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES, NO CONSIGNADOS EN ESTOS PLANOS DEBEN TENER SOLUCIÓN EN COMITÉ DE OBRA Y SER CONSIGNADOS EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR.

5 - LOS ELEMENTOS DE DISEÑO DE LOS ASESORES TÉCNICOS DEBEN SER REFERENCIADOS EN SU RESPECTIVO ESTUDIO.

6- LOS DESPIECES DE FORMALETERÍA DEBEN SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE DISEÑO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR. PARA SU APROBACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PLANO CORRESPONDIENTE.

7 - TODO CAMBIO QUE SE PROPONGA SERÁ DISCUTIDO Y SOLUCIONADO EN COMITÉ DE OBRA CON EL Vobo DEL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SERÁ CONSIGNADO EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR. DE SER NECESARIO, PRODUCIRÁ PLANO MODIFICATORIO.

8 - LOS PLANOS QUE NO ESTÉN FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE CADA UNO DE LOS ESTUDIOS NO TENDRÁN NINGUNA. VALIDEZ Y NO SERÁN RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL QUE LOS ELABORÓ.

9 - TODOS LOS NIVELES Y MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

10 - EL CONTRATISTA DEBE REGIRSE POR LAS COTAS.

11-TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA, CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ RESUELTA POR EL EQUIPO DE DISEÑO.

12-LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ELABORADOS POR EL EQUIPO DE DISEÑO, DEBEN SER SIEMPRE LA BASE PARA CUALQUIER ESTUDIO TÉCNICO, POR LO TANTO LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PRIMAN SOBRE LOS PLANOS TÉCNICOS.

13- TODOS LOS MATERIALES A LA VISTA, ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIFICADOS DENTRO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, DEBEN TENER EL Vobo DEL ARQUITECTO DISEÑADOR.

14-SE DEBE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES, POR TANTO EL DISEÑO DE ESTOS DEBE TENER LA APROBACION DEL INGENIERO DE SUELOS PARA TODOS LOS CASOS.

15 - LAS ESPECIFICACIONES DE ACABADOS POR ESPACIO QUE APARECEN EN LOS PLANOS GENERALES SON GENÉRICAS, POR TANTO LA CONSTRUCCIÓN DEBE REGIRSE POR LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE ESTOS ITEMS, QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS DE DETALLE.

16 -TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA.

17-EL CONSULTOR DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DISEÑOS DE MUEBLES FIJOS Y/O MOVIBLES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

CONVENCIONES TECNICAS



ACABADOS POR ESPACIO

MUROS

MC	MURO EN CONCRETO e=15cms, CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO CON FORMALETA EN TRIPLEX. ACABADO A LA VISTA.
MLE	LADRILLO ESTRUCTURAL PRENSADO LIVIANO ROJO, 24.5x12x9cms + REFUERZO SEGÚN PLANOS TECNICOS + MORTERO DE PEGA 1:3, JUNTAS DE 1 cm.
MLM	LADRILLO PRENSADO MACIZO ROJO, 24.5x12x5.5cms + REFUERZO SEGÚN PLANOS TECNICOS + MORTERO DE PEGA 1:3, JUNTAS DE 1 cm.
MEC	ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARA BAÑOS DE 30*30 EN COLOR BLANCO + PEGA CON FLAMIA SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 e= 4 cm JUNTA PERDIDA e= 3cm

PISOS INTERNOS DE LOS EDIFICIOS

PC-P	PISO EN CONCRETO FLUIDO ESMALTADO + JUNTAS DE DILATACION EN PLATINA DE ALUMINIO DE 3/8"(distancia especificado en planos).
PLC	PISO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 17mm.
PC	PISO EN BALDOSA CERÁMICA PARA BAÑOS DE 30*30 EN COLOR BLANCO + PEGA CON FLAMIA SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 e= 4 cm JUNTA PERDIDA e= 3cm
PV	PISO EN VINILO COLOR.
PA-C	PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO 1500X98 cms

TECHOS

C-V	CIELO RAZO CON TORTA INTERIOR EN CONCRETO VISTO
C-S	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH.

TRATAMIENTO ACÚSTICO

A-A	AISLANTE TERMOACÚSTICO FIBROLASA.
A-P	TRATAMIENTO ACÚSTICO panel tomimo de lcopor acustico de 5mm de espesor 1m x 1m, fijado en tela + madera en madera para fijar a muro.
A-P	TRATAMIENTO ACÚSTICO. plafon relleno de fibraca 2". Recubrimiento en panel yeso 10mm. Especificación en plano de detalle.

DA 23- REJAS CERRAMIENTO

NOTAS:

PRC= Puerta Reja Corrediza
RF= Reja fija
El detalle de las **PRC y RF** que en planta son curvas, se encuentran distorsionadas para facilitar su medición, estos cerramientos deben adaptarse a la curva del proyecto planteada en el plano general.

PUERTA REJA 02

ANOTACIÓN	CANTIDAD	MEDIDA	MEDIDA NAVE	NoNAVES
PRC-02	8	94 cms x 293 cms	455 cms	2

ESPECIFICACIÓN

PUERTA PIVOTANTE

Puerta Reja en platina metalica 2"
e=10 mm +anticorrosivo + acabado pintura negro mate

Cerradura en varilla flejada + anclaje a piso y techo + negro mate



PLANTA PUERTA
ESC 1_25



D01-DETALLE NAVE
ESC 1_10

D02-DETALLE CERRADURA
ESC 1_5



CORTE
ESC 1_25

ALZADA
ESC 1_25

PUERTA REJA 03 (CURVA)

ANOTACIÓN	CANTIDAD	MEDIDA	MEDIDA NAVE	NoNAVES
PRC-03	1	182 cms x 293 cms	40 cms	4

ESPECIFICACIÓN

PUERTA PLEGABLE Y CORREDIZA

Nave en platina metalica 2"
e=10 mm +anticorrosivo + acabado pintura negro mate

Cerradura en varilla + anclaje a piso y techo + negro mate.

Bisagras de armillar + negro mate


PIVOTE
Metálico Ø"
MARCO
platina metálica
2" e Ø"
+anticorrosivo +
acabado
pintura negro
mate
BISAGRA
de armillar + eje de Ø" + lámina calibre 13 + acabado en negro color negro mate
0.465
0.465
0.465